



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧОУ ДПО ИБП

П. П. Ветренко
«03» сентября 2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧОУ «ИНСТИТУТ БИОСЕНСОРНОЙ ПСИХОЛОГИИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для ЧОУ «Институт биосенсорной психологии» и является обязательной для исполнения всем персоналом.
- 1.2. Ответственность за пожарную безопасность помещений учреждения возлагается на их должностных лиц, специально назначенных приказом ректора.
- 1.3. Каждый работающий в учреждении должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности, знать пожарную опасность своего участка, основные требования «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-93), строго соблюдать установленный настоящей инструкцией противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар.
- 1.4. Работники учреждения, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.
- 1.5. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законом порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕРРИТОРИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ

- 2.1. На территории учреждения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - 2.1.1. Загромождать наружные двери, двор, подступы к запасным выходам, наружным лестницам.
 - 2.1.2. Разводить костры, сжигать отходы и тару.
- 2.2. Во всех помещениях, на видных местах, должны быть повешены таблички с указанием лиц ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров телефонов вызова пожарной охраны.
- 2.3. Ежедневно, по окончании работы, помещения необходимо тщательно осматривать, рабочие места - убирать, электрооборудование и электросети - обесточивать, за исключением электрооборудования, которое по условиям технологического процесса должно работать круглосуточно.
- 2.4. В помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - 2.4.1. Хранить и применять легко воспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючее (ГЖ), порох, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.
 - 2.4.2. Курить.

- 2.4.3. Производить электросварочные и другие огневые работы без оформленного наряда допуска на выполнение работ повышенной опасности лицами, не имеющими квалификационных удостоверений и талонов о прохождении пожарно-технического минимума.
- 2.4.4. Загромождать проходы, коридоры и другие ПУТИ эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу людей и эвакуации имущества, в случае возникновения пожара.
- 2.4.7. Устанавливать глухие решетки на окнах.
- 2.4.8. Закрывать наглухо запасные выходы. При наличии людей в помещении разрешается запирать двери лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.
- 2.4.9. Хранить спички, духи, аэрозольные упаковки и другие пожароопасные товары совместно с другими товарами.
- 2.5. Число посетителей в помещениях не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом. При отсутствии норм или данных для расчета следует принимать время обеспечения эвакуации людей из залов – 2 минуты, а расчетную площадь, приходящуюся на одного посетителя – 0,75 кв.м.
- 2.6. Производить перепланировку, реконструкцию, изменение назначения помещений, установленных проектом без согласования с органами Госпожнадзора.
- 2.7. При одновременном нахождении в помещении (на этаже) более 10 человек, должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара и предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

- 3.1. Электроустановки должны маркироваться и обслуживаться организацией, имеющей лицензию.
- 3.2. При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
 - Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.
 - Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками.
 - Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
 - Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы телевизоры, радиоприемники и т.п.
 - Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок или короткого замыкания.
- 3.3. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые закрываются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, установок противопожарной защиты, а также установок, работающих круглосуточно по требованию технологии).
- 3.4. Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.
- 3.5. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

- 4.1. Помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения. Количество первичных средств пожаротушения и их тип определяются действующими нормами.
- 4.2. При защите помещений с ЭВМ, телерадиотоварами и др. следует учитывать специфику воздействия огнетушащего вещества на оборудование и товары. Такие помещения оборудуют углекислотными огнетушителями.
- 4.3. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м.
- 4.4. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.
- 4.5. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза в полгода), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны меняться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
- 4.6. На объекте должно быть определено ответственное лицо за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
- 4.7. Огнетушители располагают на видных местах вблизи от выхода из помещений на высоте не более 1,5 м, размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей
- 4.8. Перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей производится в сроки, указанные в их паспортных данных на зарядной станции или специализированных организациях имеющих соответствующую лицензию.

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

- 5.1. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН:
 - 5.1.1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта места возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) Телефон городской пожарной охраны — 112.
 - 5.1.2. Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожаров с помощью имеющихся средств пожаротушения и сохранности материальных ценностей.
- 5.2. Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица учреждения, лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара ОБЯЗАНЫ:
 - 5.2.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить известность вышестоящее руководство.
 - 5.2.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.
 - 5.2.3. При тушении пожара водой, химическими, химическими пенными, воздушно-пенными огнетушителями отключить электроэнергию.
 - 5.2.4. Прекратить все работы кроме работ, связанных с мерами по ликвидации пожара.
 - 5.2.5. Удалить за пределы рабочей зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.
 - 5.2.6. Осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений.
 - 5.2.7. Обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.
 - 5.2.8. Одновременно с тушением организовать защиту и эвакуацию материальных ценностей.
 - 5.2.9. Организовать встречу подразделений пожарной охраны.

5.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара об обстановке на пожаре и о принятых мерах и действиях по его устранению.

Ректор

П. П. Ветренко